


Предписание для исполнения получил:

Дударь Натальей Георгиевной
директор МБОУ «Идицкая средняя
общеобразовательная школа»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)


(подпись)

« 25 » октября 2016 г.





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Псковской области
г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел.: (8112) 79-44-44 www.60.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Псков, ул. Инженерная, д. 92 тел.: (8112) 79-44-14

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам**
Псковская обл., г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 15, тел.: (81138) 2-27-29

**Предписание № 90/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная школа»), ИНН 6022004105
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по Себежскому и Пустошкинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области от 26.09.2016 года № 90
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 12 по 25 октября 2016 года Хлебовым Евгением Сергеевичем старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области проведена плановая проверка объекта защиты – здания школы по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Сутоки
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Дударь Натальей Георгиевной – директором МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная школа»
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного	Пункт (абзац пункта) и наименование	Срок устранения	Отметка (подпись) о
-------	---	-------------------------------------	-----------------	---------------------

	места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<i>В здании МБОУ «Идицкая средняя общеобразовательная школа» филиала д. Сутоки в электрощитовой тип двери не соответствует пределу огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.</i>	<i>статья 88, табл. № 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 1.82 Строительных норм и правил СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; пункт 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 (утвержден и введен в действие приказом МЧС России № 288 от 24.04.2013 года)</i>	<i>01.09.2017</i>	
2	<i>На территории МБОУ «Идицкая средняя общеобразовательная школа» филиала д. Сутоки отсутствует знак обозначения пожарного водоема в соответствии нормативным документам.</i>	<i>пункт 8.6 Свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (дата введения 2009-05-01); приложение «Ж» № F 07 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;</i>	<i>01.09.2017</i>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченнной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Хлебов Евгений Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку



« 25 » октября 2016 г.